الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة صفاقس
كلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس

إستشارة عدد 2022/12

إقتناء وتركيب وتشغيل مكيفات هواء

تعتزم كلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس إجراء استشارة لاقتناء وتركيب و تشغيل مكيفات هواء موزعة حسب الجدول التالي:

ع/ر	النوع	الكمية
1	مكيف هواء قوة 12000 BTU/H مبرد	03
2	مكيف هواء قوة 18000 BTU/H مبرد	02

فعلى الراغبين في المشاركة سحب كرّاس الشروط الإداريّة والفنيّة مباشرة من كلّية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس (المصلحة المالية) خلال التوقيت الإداري كما يمكنهم تحميل كراس الشروط وجدول الأسعار من موقع الواب الخاص بالكلية: www.flshs.rnu.tn

علما وأن كلّ عرض يرد بعد التاريخ المحدّد بنصّ الإستشارة لا يؤخذ بعين الإعتبار.

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة صفاقس
كلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس

كرّاس الشّروط
آخر أجل لقبول العروض ليوم 2022/05/16

الفصل الأول: موضوع الإستشارة: ينظّم كراس الشروط هذا كيفية و آجال المشاركة في إستشارة إقتناء وتركيب وتشغيل مكيفات هواء على ميزانية كلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس طبقا للجدول أسفله:

عدد الإستشارة	موضوع الإستشارة
12	إقتناء وتركيب وتشغيل مكيفات هواء

و يمكن المشاركة في هذه الاستشارة طبقا لجدول طلب الأثمان المصاحب.

الفصل 2: كيفية المشاركة و تقديم العروض:

أ- **المشاركة:** على العارضين الراغبين في المشاركة أن يسحبوا ملف الاستشارة الخاص بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس (المصلحة المالية) خلال التوقيت الإداري كما يمكنهم تحميل كراس الشروط و جدول الأسعار من موقع الواب الخاص بالكلية: www.flshs.rnu.tn

ب- **تقديم العروض:** تقدّم العروض في ظرف مغلق لا يحمل أي علامة دالّة على صاحب العرض ويكتب عليه عبارة " **لا يفتح: إستشارة عدد12: إقتناء وتركيب وتشغيل مكيفات هواء** " و تسلّم مباشرة لمكتب الضبط .

الفصل 3: مكونات العرض: يحتوي العرض على:

- البيان التقديري للأثمان (جدول طلب الاثمان المصاحب) و يحمل ختم و إمضاء صاحب العرض.
- كراس الشروط الإدارية و الفنية ممضى ويحمل ختم صاحب العرض على مختلف صفحاته.
- الهوية البنكية أو البريدية
- نسخة من السجل التجاري

الفصل الرابع: آخر أجل لقبول العروض:

حدّد آخر أجل لقبول العروض ليوم الإثنين **16 ماي 2022** و يعتمد ختم مكتب الضبط بالإدارة للتثبت في تاريخ وصول العرض و يلغى كل عرض يصل بعد التاريخ.

الفصل الخامس: منهجية فرز العروض: يتم الفرز فصلا فصلا و يمكن إسناد الطلبيّة لمزود أو أكثر.

تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى، التثبت في صحّة الوثائق المكوّنة للعرض المالي و تصحيح الأخطاء الحسابيّة والماديّة عند الإقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديّا. وفي مرحلة ثانية تقوم اللّجنة بالتثبّت في مطابقة العرض الفنّي المقدّم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا و تقترح إسناده الطلبيّة في صورة مطابقته لكرّاس

الشروط. إذا تبيّن أنّ العرض الفنّي المعني غير مطابق لكراس الشروط. يتمّ إعتماد نفس المنهجيّة بالنسبة للعروض الفنيّة ا المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

ملاحظة: يمكن للإدارة إختيار العروض حسب العرض الأنسب حسب قاعدة الجودة/السعر.

صفاقس في .....

إطلعت عليه ووافقت

المزود
(التاريخ الإمضاء الختم)

الاستمارات الفنية

Formulaire des réponses

Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 12000 Btu / h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	**Qté**	**Soumissionnaire : ……** **Spécification techniques Proposées**
✓ **Type de climatiseur :** froid ✓ **Alimentation électrique :** 220V 50 Hz ✓ **Puissance frigorifique :** 3650 W au minimum ✓ **Fonction déshumidification** ✓ **Mode veille** ✓ **Minuterie programmable** ✓ **Réglage automatique de ventilation** ✓ **Niveau sonore :** ➢ **Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum** ➢ **Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum** ➢ **Accessoires :** ✓ Support en acier galvanisé ✓ Tuyau en PVC cristal armé pour l'évacuation du condensat ✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Télécommande infra rouge ✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Mise en service ✓ Manuel d'utilisation en langue française ✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 **<u>sera rejeté</u>**	**03**	…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
Pays d'origine :	……	
Marque :	……	
Modèle ou référence :	……	

……, le ……

Lu et rempli par le soumissionnaire

Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 18000 Btu / h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	**Qté**	**Soumissionnaire :** …… **Spécification techniques Proposées**
✓ **Type de climatiseur :** froid ✓ **Alimentation électrique :** 220V 50 Hz ✓ **Puissance frigorifique :** 5300 W au minimum ✓ **Fonction déshumidification** ✓ **Mode veille** ✓ **Minuterie programmable** ✓ **Réglage automatique de ventilation** ✓ **Niveau sonore :** ➢ **Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum** ➢ **Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum** **Accessoires :** ✓ Support en acier galvanisé ✓ Tuyau en PVC cristal armé pour l'évacuation du condensat ✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Télécommande infra rouge ✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Mise en service ✓ Manuel d'utilisation en langue française ✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 **<u>sera rejeté</u>**	**02**	…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
Pays d'origine :	……	
Marque :	……	
Modèle ou référence :	……	

……, le ……

Lu et rempli par le soumissionnaire

جداول الأثمان المقترحة

BORDEREAU DES PRIX

Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 12000 Btu / h minimum

Avec accessoires, installation et mise en service

Item	DESIGNATION	QTE	REFERENCE ET MODELE	PAYS/ D'ORIGINE	P.UNIT Hors TVA	TVA	PRIX TTC		
							UNIT.		Global
							En chiffre	En toutes lettres	en chiffre
01	Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 12000 Btu / h minimum Avec accessoires, installation et mise en service	03							
Total TTC									

Montant Total en toutes lettres (Toutes taxes comprises)

……

……

(Signature et cachet du soumissionnaire)

……..le……..…..

BORDEREAU DES PRIX

Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 18000 Btu / h minimum

Avec accessoires, installation et mise en service

Item	DESIGNATION	QTE	REFERENCE ET MODELE	PAYS/ D'ORIGINE	P.UNIT Hors TVA	TVA	PRIX TTC		
							UNIT.		Global en chiffre
							En chiffre	En toutes lettres	
01	Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 18000 Btu / h minimum Avec accessoires, installation et mise en service	02							
Total TTC									

Montant Total en toutes lettres (Toutes taxes comprises)

……

……

(Signature et cachet du soumissionnaire)

…….le……..…..